

PV取付専用金具
 ドブメッキ品又はSUS品

丸棧・角棧共通部品
 母屋列上部取付基準でのPV金具配置をお願い致します。
 屋根本体へのPV金具取付トルク16N・m
 (状況により15~17N・m目安に調整)

年月日	変更記事



受領日附	年月日	設計者
受領日附	年月日	施工者

日附	年月日	工事名
作図	年月日	図面名
MASA	2025-02-20	コイケルーフ 嵌合瓦棒430 ソーラー架台取付金具図

設計番号	KR-KA-PV
縮尺	A1-1/1 A3-1/2

表1：普通公差（長さ寸法に対する許容差）JIS B 0405-c 単位：mm

寸法区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

カタログNo・製品名		梱包入数	コードNo
嵌合瓦棒430 ラー架台取付金具 M8×25		30	
図面番号	図面名称	スケール	第三角法
0599000	製品図	1 / 1	
 スプロエンジニアリング株式会社 本件 焼付済み (t2.0) SUS304 (t2.5) 中子 焼付済み (t2.0) SUS304 (t2.0)		材質	表面仕上
作成年月日	23/12/04		生地
承認	確認	検図	設計

